



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"  
ORG.271.3.2020 „ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ MIŁOMŁYN-MALINNIK WRAZ  
Z MONTAŻEM SYSTEMU DEZYNFEKЦИИ WODY W STACJACH UZDATNIANIA WODY W MAJDANACH  
WIELKICH I W BYNOWIE ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
DLA SP BYNOWO”

**GMINA MIŁOMŁYN**

Miłomłyn, dnia 27.07.2020r.

## **BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ**

DOT. ORG.271.3.2020 „ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ MIŁOMŁYN-MALINNIK WRAZ  
Z MONTAŻEM SYSTEMU DEZYNFEKЦИИ WODY W STACJACH UZDATNIANIA WODY W MAJDANACH  
WIELKICH I W BYNOWIE ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
DLA SP BYNOWO”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego informuję:

- 1. Czy Zamawiający posiada schemat montażu lamp UV na istniejących rurociągach w stacjach SUW?**

Odp. Zamawiający nie dysponuje schematem lamp UV na istniejących rurociągach w stacjach SUW.

- 2. Prosimy o podanie średnic orurowania na którym maja być zamontowane lampy UV.**

Odp. Lampy UV w SUW w miejscowości Bynowo oraz SUW w miejscowości Majdany Wielkie należy zamontować na rurociągu technologicznym Ø 110 mm.

**BURMISTRZ**

*Stanisław Siwkowski*