

ORG.271.5.2020 „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

Miłomłyn, dnia 14.10.2020r.

GMINA MIŁOMŁYN

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ WYKONAWCY

ORG.271.5.2020 „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego informuję:

Zapytanie nr 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę zbiornika głównego 2 m³ (naziemny) na podziemny 5 m³ oraz zbiornika magazynowego 2,5 m³ (podziemny) na zbiornik o pojemności 10 m³?

Z uwagi na wielkość tężni zaprojektowane zbiorniki mają za małą objętość. Solanka o objętości równej pojemności zbiorników podczas pracy układu wypełni rury, koryto górne, a zbiorniki zostaną puste więc trzeba będzie je bardzo często uzupełniać. Dodatkowo będą następowały straty solanki związane z jej pracą (wiatr, parowanie) przez co obsługa tężni będzie zmuszona do stałego napełniania zbiorników.

Zwiększenie pojemności zbiornika głównego i magazynowego spowoduje bardziej komfortową obsługę tężni i sprawne działanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dokonanie modyfikacji układu technologicznego (systemu instalacji solankowych), który wpłynie na lepsze funkcjonowanie projektowanych tężni.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie pojemności zbiorników pod warunkiem zachowania projektowanego układu konstrukcji, formy architektonicznej tężni i usytuowania infrastruktury technicznej zapisanej w projekcie zagospodarowania zespołu tężni.

Zapytanie nr 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę szerokości platform ściekowych dolnych zbierających solankę pod tarniną ?


Dzięki poszerzeniu koryta będzie zbierało więcej spływającej solanki, dzięki czemu wpłynie to na niższe koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzenie (o max. 0,5 m na obie strony) płaszczyzn zbierających do koryta dolnego solankę bez naruszenia konstrukcji tężni.

Zapytanie nr 3. Czy Zamawiający zgodzi się na miesięczne rozliczanie budowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na miesięczne rozliczanie budowy.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski